

## PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von Gummiprüben "Temasil blau" gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : TEMAC a.s., Zverinek, Tschechische Republik  
Art der Proben : Flachdichtungsqualität  
Bezeichnung der Proben : "Temasil blau"  
Art der Prüfkörper : Probepplatten  
Eingang der Proben : 27.03.2003  
Probenehmer : Auftraggeber

### Untersuchungsergebnisse

- Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
- Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>

	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 2 faulig	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m <sup>2</sup> d]	20	20	18	≤ 125,0
Cl <sub>2</sub> -Zehrung [mg Cl <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> d]	210	155	150	≤ 150,0

- Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m <sup>2</sup> d]	0,020	0,020	0,015	
Phenole [mg/m <sup>2</sup> d]	0,08	0,11	0,04	

Die untersuchten Gummiprüben "Temasil blau" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.Bl. Jg. 86 6. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2.

Karlsruhe, den 12.08.2003



Dr. I. Wagner

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.

Das Technologiezentrum Wasser ist eine Einrichtung des  
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Prof. Dr. Wolfgang Kühn

Karlsruher Straße 84  
D-76139 Karlsruhe

Telefon: +49(0)721-931 63-0  
Telefax: +49(0)721-331 60

m:\ffdaten\2003\kasten\zeugn\_g1.fnp

## Adresa

TEMAC, a.s., 289 13 Zvěřinek, Česká republika

www.temac.cz

Tel.: +420 325 550 172  
+420 325 550 268  
+420 325 550 180  
+420 325 550 181

Fax: +420 325 550 103  
+420 325 550 103  
+420 325 513 402  
+420 325 550 284

e-mail: prodej@temac.cz

tech.help@temac.cz